

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
जौनपुर

पत्रांक : /
सेवा मे,

दिनांक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय :- भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- आपका पत्रांक एन0ओ0सी0/5184-86/2012-13 दिनांक 18-09-2012

आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सनबीम स्कूल, कुलहनामऊ,
जौनपुर के विद्यालय भवन की जाँच खण्ड के सहायक अभियन्ता से कराया गया।
निर्धारित 22 बिन्दुओं की जाँच आख्या सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे
प्रतिहस्ताक्षरित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- जाँच आख्या, 22 बिन्दु एक प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
जौनपुर

पत्रांक : 2155/1C

दिनांक:-25/9/12

प्रतिलिपि :- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सनबीम स्कूल, कुलहनामऊ, जौनपुर को सूचनार्थ
✓ प्रेषित।

25/9
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
जौनपुर

प्रबन्धक
सनबीम स्कूल
कुलहनामऊ सदर जौनपुर

Principal
Sunbeam School
Jaunpur

विद्यालय का नाम :- सनबीम स्कूल, कुलहनामऊ, जौनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0डी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	प्राथमिक क्षेत्र में स्थित है
3	क्या भवन तैल नशिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	7800.00 वर्ग मी.
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में डाइन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सकुलेशन है?	हाँ
8	क्या सुदूर पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	5 M
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	ईट, सीमेन्ट मसाले में बनाई
11	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या छत की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	3.6 M
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0मी० एवं ऊँचाई 4.5मी० है?	6 M., 4.5 M.
14	क्या विद्युत् के तारों को फर्श क्षेत्र से न्यूनतम 10 प्रतिशत हेतु खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ / नहीं
15	क्या छत में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या छत की दरवाजों को न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	चौड़ाई-1.10M, ऊँचाई-2.10M.
17	क्या विद्यालय भवन परितः नशिल या अग्निरोधी है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जोने) का प्रावधान है?	दो स्टेयर केस
18	क्या एवं किस प्रकार के अग्निरोधी भवन में जोने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रैड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	लगे हैं
20	क्या भवन में फर्श एवं दीवार फाइटिंग एप्लायन्स (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छतों/अध्यायस्थलों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

25.9.12
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर

प्रबन्धक
सनबीम स्कूल
कुलहनामऊ सदर जौनपुर

Principal
Sunbeam School
Jaunpur

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर